

СПРАВКА

за

състоянието на яз. "Студена"
на 31.07.2019 год. към 8.30h

Общ завирен обем.....25, 200 000 м³.10⁶

Наличен обем..... 11, 711 000 м³.10⁶

Приток.....98л/с

Общ разход.....620л/с

Загуби.....80л/с

Кота вн..... 831,51

Валежи.....л/м²

Контролирано изпускане.....м³/с



Управител:

И. Витанов
/инж. И. Витанов/



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД гр. Перник


гр. Перник, ул. "Средец" №11; e-mail: vik_ Pernik@abv.bg; тел: 076 / 64-98-15; факс: 076 / 64-98-31

СПРАВКА

за

състоянието на яз. "Студена"
на 30.08.2019 год. към 8.30 h

Общ завирен обем.....	25, 200 000 м ³ .10 ⁶
Наличен обем.....	10,028 000 м ³ .10 ⁶
Приток.....	40 л/с
Общ разход.....	623 л/с
Загуби.....	88 л/с
Кота вн.....	828,97
Валежи.....	л/м ²
Контролирано изпускане.....	м ³ /с



Управител:

инж. К. Витанов



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД гр. Перник

гр. Перник, ул. "Средец" №11; e-mail: vik_ Pernik@abv.bg; тел: 076 / 64-98-15; факс: 076 / 64-98-31

СПРАВКА

за

състоянието на яз. "Студена"
на 20.09.2019 год. към 8.30 h

Общ завирен обем.....25, 200 000 м³.10⁶
Наличен обем..... 8,797 000м³.10⁶
Приток.....42л/с
Общ разход.....644л/с
Загуби.....81л/с
Кота вн..... 826,57
Валежи.....8л/м²
Контролирано изпускане.....м³/с

Управител:

/инж. И. Витанов

СПРАВКА
за
състоянието на яз. "Студена"
на 22.10.2019 год. към 8.30 h

Общ завирен обем.....25, 200 000 м³.10⁶
Наличен обем..... 6,844 000м³.10⁶
Приток.....30л/с
Общ разход.....740л/с
Загуби.....77л/с
Кота вн..... 822,46
Валежи.....л/м²
Контролирано изпускане.....м³/с

Управител:

/инж. И. Витанов/

СПРАВКА

за

състоянието на яз. "Студена"
на 01.11.2019 год. към 8.30 h

Общ завирен обем.....25, 200 000 м³.10⁶

Наличен обем..... 6,121 500м³.10⁶

Приток.....33л/с

Общ разход.....788л/с

Загуби.....73л/с

Кота вн..... 820,62

Валежи.....л/м²

Контролирано изпускане.....м³/с

Управител:

/инж. И. Витанов



СПРАВКА

за

състоянието на яз. "Студена"
на 18.11.2019 год. към 8.30h

Общ завирен обем.....25, 200 000 м³.10⁶
Наличен обем..... 4,802 500м³.10⁶
Приток.....27л/с
Общ разход.....860л/с
Загуби.....77л/с
Кота вн..... 817,83
Валежи.....81л/м²
Контролирано изпускане.....м³/с

Управител:

/инж. И. Витанов/